

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Саратовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

410028. г.Саратов. пл. Соборная. д.7. тел. 27-73-32. 23-50-15

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Пугачевскому, Краснопартизанскому, Перелюбскому районам УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул.Топорковская. 21/1 г.Пугачев. Саратовская обл. Россия. 413720 Тел.: 2-23-95 Факс: 2-28-78.

E-mail uapn@aumchs.saratov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 278/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МБОУ «СОШ с. Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пугачевского. Краснопартизанского. Перелюбского районов по пожарному надзору №278 от 20 июля 2015 года. ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 21 июля 2015г. проведено внеплановое мероприятие по надзору в зданиях и помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области», расположенных по адресу: Саратовская область. Перелюбский р-н. с. Грачев Куст, ул. Центральная. 20. государственным инспектором Пугачевского. Краснопартизанского. Перелюбского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Овсянниковым Анатолием Геннадиевичем (на объектах, расположенных на территории Перелюбского района Саратовской области).

(должность. Звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» Магомедовой Татьяной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору: _____ .

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	системы пожарной сигнализации, установленные в здании школы не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	25 августа 2015 года	
2.	не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты	Правила Противопожарного режима в РФ п. 63	25 августа 2015 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Пугачевского, Краснопартизанского, Перелюбского районов по пожарному надзору Овсянников А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » июля 2015г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

А.Г.
(подпись)

« 21 » июля 2015г.

Директор МБОУ «СОШ с. Грачев Куст»

Т.В. Магомедова

(должность, фамилия, инициалы)